

**АНКЕТА**  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование организации**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района», Отделение медицинской реабилитации детей с нарушением функции центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата.

СПб ГБУЗ «Городская больница №40», ОМРД с НФЦ и ПНР

ОГРН 1027812401594

(полное и сокращенное наименование объекта)

**Вид деятельности организации** (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Деятельность больничных организаций

ОКВЭД 86.10

**Форма собственности** | Собственность субъекта РФ

ОКФС13

(указывается форма собственности по ОКФС)

**Организационно-правовая форма** | Бюджетное учреждение

ОКОПФ  
2 09 03

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя организации**

Главный врач

Щербак С.Г.

**Телефон, факс руководителя организации**

Тел. (812) 437-10-35

Факс (812) 437-14-92

**E-mail объекта** | b40@zdrav.spb.ru

**Юридический адрес организации**

197706

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, Лит.Б

(индекс)

(почтовый адрес)

**Фактический адрес организации**

197706

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, Лит «С»

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование владельца объекта, в котором находится организация**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения

ОГРН 1027812401594

(в оперативном управлении)

«Городская больница № 40 Курортного района»

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация**

(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)

(индекс)

(почтовый адрес)

**Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация**

**Наименование вышестоящей организации**

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

ОГРН 1027812406742

**Юридический адрес вышестоящей организации**

197706

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1

(индекс)

(почтовый адрес)

**Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации**

Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга, Чечина Н.В.

**Телефон, факс руководителя вышестоящей организации**

Тел.(812) 576-81-06

Факс. (812) 573-90-90

**E-mail руководителя вышестоящей организации**

tukur@gov.spb.ru



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1 Подходы к объекту, пути движения										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны (технического средства)										
1.1	Пути пешеходного движения									
		1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,4	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	
		1	1	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	8,0	1:12 (8%)	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	0	1:10 (10%) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,010	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мошение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	0	0,5		

		0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.4	
		1	1	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.1	
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	0	не менее 0,8	п.4.1.10	
		0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,025	п.4.1.9	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0						
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0						
1.4	Подъемные платформы с вертикальным /	0	0	0						

	наклонным перемещением на внешних лестницах									
<b>2</b>	<b>Входной узел</b>									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.1	Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,12- 0,15		
		1	1	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,65	Не менее 1,35		
		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.1.2	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	0	0,85-0,92	5.2.15	
		1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п. 4.1.12	
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.4.1.12	
		1	1	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0,3	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,04	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06	п.5.2.16	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	0	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
		0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	0	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	

		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0	0,7		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	0	1,5		Свободная зона 2,1x 2,1 в местах интенсивного использования
		0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	0	1,5		
		0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	0	1,5		
		0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	0	1,5		
		0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	0	1,5		
		0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	0	1,5		
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	0		п. 4.1.16	
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	0		п. 4.1.16	
		0	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	1	1	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги «К», «О», «С», «У»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.14	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.6	Входные площадки									
		1	1	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п. 5.1.3
		1	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			СП 35-101-2001, п.3.17
		1	1	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п. 5.1.3
		0	0	0	Поперечный уклон	%	0	1-2		п. 5.1.3
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			п. 5.1.3
		1	1	0	Высота площадки без пандуса «К»	м	0	0,025		п.4.1.9
		1	1	1	Ширина входной площадки «К»	м	2,5	≥ 1,50		п. 5.1.3
		1	1	1	Глубина входной площадки «К»	м	2	≥ 1,85		п. 5.1.3
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	0	≥ 2,20		п. 5.1.3
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	0	≥ 2,20		п.5.1.3
		1	1	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п. 5.5.1, п.5.1.6
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу (в случае недоступности входа для МГН) «К», «О», «С»	наличие	нет			п.5.5.1
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.7	Входные тамбуры	0	0	0						
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

	(технического средства)									
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	0	Ширина в свету «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,0	Не более 0,014		
		1	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	да		п. 5.1.4	
		1	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	1,0	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Прозрачные двери на входе в здание	0	0	0						
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	1	1	Звуковые информаторы по типу телефонных автоматов «С»	наличие	нет			п. 5.5.6
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
<b>3</b>					<b>Пути движения внутри здания</b>					
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	нет	0,6	п.5.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	нет	0,6		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	нет	0,6		

		1	1	0	Ширина пути движения «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,45	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	1	1	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.5.2.8	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,1	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	п. 5.2.15	

		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33		
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		1	1	0	Диаметр круглого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,04-0,06	п.5.2.16	
		1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	нет	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,40	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	1	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
		1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
		1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.6	Подъемные платформы с	1	1	0			1,7			

	вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.7	Подъемники мобильные «К»	0	0	0		наличие	0		п. 4.1.14	С посторонне й помощью
3.8	Лифты	1	1	0	Ширина кабины «К»	м	1,7	Не менее 1,7	п. 5.2.18	
		1	1	0	Глубина кабины «К»	м	1,5	Не менее 1,5		
		1	1	0	Ширина дверного проема «К»	м	0,95	Не менее 0,95		
		1	1	0	Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	Да	не менее 0,02 м	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		1	1	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	Да			
		1	1	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	Да			
		0	1	1	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	Нет		п. 5.2.20	
		0	1	1	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	Нет			
		0	1	1	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	Нет			
		1	1	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	Да			
		0	1	1	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив	м	0	Не менее 0,1м		

					выхода из лифта на каждом этаже «С»					
		0	1	1	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 5.5.7	
		0	1	1	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.5.1	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств)  «К», «О», «С»	наличие	Нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.9	Эскалаторы	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.10	Пути эвакуации	0	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		П.5.2.31	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31	
		1	1	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.5	
<b>4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов в общественных зданиях</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1	Зона (зоны) обслуживания	1	1	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	

	посетителей									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.2	Коридоры, места ожидания	1	1	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	3,3	не менее 3,2	п.7.3.5	
		0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	0	не менее 2,8		
		0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	нет		п.7.1.6	
		0	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.2	
		0	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет		п.5.5.4	
		0	1	1	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	0	1,5-4,5	п.5.5.4	
		1	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
		0	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п.5.5.2	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.3	Помещения для приема посетителей				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:					
		1	1	0	на одно рабочее место	кв.м	14	12	п. 7.1.13, п.7.7.4	
		0	0	0	на два рабочих места	кв.м	0	18	п. 7.1.13	
		0	1	1	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	1,5	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
		1	1	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,1	Не менее 1,0	п.7.1.9	
<b>4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

	средства)									
4.6.1	<b>Входная зона</b>	0	1	1	Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.7.3.3	
		0	1	1	Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие	нет		п.7.3.3	
		0	1	1	Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.7.3.3	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.2	<b>Коридоры</b>	1	1	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов	м	3,2	3,2	7.3.5	
		0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов	м	0	2,8	7.3.5	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.3	<b>Травмпункт</b>	1	1	0	Травмпункт должен размещаться на 1 этаже,	соответствие	да		п.7.3.4	

					К», «О», «С, «У»					
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.4	<b>Кабинеты врачей</b>	1	1	0	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие	да		п.7.3.3	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.5	<b>Процедурные</b>	1	1	0	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие	да			
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.6	<b>Зал лечебных и грязевых ванн</b>	1	1	0	Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалида на кресле коляске	соответствие	да		7.3.6	
	Название зоны (технического средства)									
<b>11. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях</b>										
	Название зоны (технического средства)									
11.1	<b>Помещения</b>	1	1	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,85-1,1	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2	
		1	1	1	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,3	Не менее 0,4	п.5.4.2	
		1	1	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,75	Не более 0,8		

### 12. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
12.1	Кабина в общей уборной	1	1	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	7	7	п.5.3.2	
		1	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,75	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	0	0	Ширина кабины «К»	м	1,65	Не менее 1,65		
		1	0	0	Глубина кабины «К»	м	1,80	Не менее 1,8		
		1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9		
		1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	да	наружу		
		1	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да			
		1	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		1	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		1	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.3.6, п.5.5.7	
		1	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным , на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
12.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	0	Ширина «К»	м	2,5	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Глубина «К»	м	2,7	Не менее 2,25		п. 5.3.3 рис.Д.11
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Направление открывания двери кабины	-	да	Наружу	п.5.3.3	

					«К», «О», «С», «Г», «У»					
		1	1	0	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	да		п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	0	0,4	п. 5.3.3	
		1	1	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.3.6	
		1	1	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным , на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.6	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
12.3	Кабина душевая закрытая	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0						
<b>14. Автостоянки</b>										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
7.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	0	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1	
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	0	Не далее 50	п. 4.2.2	
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта	м	0	Не далее 100		

					инвалида до входа в жилое здание «К», «О»					
		0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	0	3,6	п. 4.2.4	
		0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	0	6,0		
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	0		п. 4.2.1	
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	0			
		0	0	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	0	Не менее 1,5	4.2.1	
7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0						

Заполнил Анкету:

Телефон-200-16-90

Согласовано

Инженер пожарной охраны

Директор

Коротеев М.А.

Харин И.Д.

подпись)

подпись

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_г.