



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов  
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: [bez.barerov@gmail.com](mailto:bez.barerov@gmail.com)

Мы в интернете: [bezbarerov.org](http://bezbarerov.org), [vk.com/bez\\_barerov](https://vk.com/bez_barerov), [vk.com/obsovsrb](https://vk.com/obsovsrb).

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 16/ЛМ/19а ОТ 26 МАРТА 2019 Г.

СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ  
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ  
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №40», ПОЛИКЛИНИКА №68  
(СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №40» ПОЛИКЛИНИКА №68)

197706, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9

Акт № 16/ЛМ/19а от 26 марта 2019 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №40», Поликлиника №68 (СПБ ГБУЗ «Городская больница №40», Поликлиника №68)

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 197706, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание 4 этажа, 5597,6 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 133,9 кв.м (крыльца согласно паспорта ПИБ);

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Курортного района Санкт-Петербурга. 197706 Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, площадь Свободы, д.1

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: здравоохранение

Наименование предоставляемых услуг: медицинская помощь населению г. Санкт-Петербурга

Плановая мощность: 450 человек в смену

Форма способа оказания: на объекте, на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые от 18 лет

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, директор СПБ ГБУЗ «ГБ №40» Харин Игорь Дмитриевич, действующий на основании приказа №1 «А» от 09.01.2019 г. с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров»

**барьеров» Яганова Юлия Викторовна**, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: да
2. Пандус стационарный наружный: да, не соответствует К
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75–1,2 м): нет
13. Лифт пассажирский: да
14. Лифт грузовой: да
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У:
  - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
  - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
    - звуковой информации: нет
    - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет



17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: да

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: нет

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: нет

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, СПБ ГБУЗ «Городская больница №40», Поликлиника №68, расположенное по адресу: 197706, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом №244-а от 22.03.2019 г. назначены сотрудники организации: 1. Ответственный за организацию работы по обеспечению доступности объектов (поликлиника №68, детское поликлиническое отделение поликлиники №68) для инвалидов и маломобильных групп населения: - главный инженер - Федоров С.В. 2. Ответственный за инструктаж персонала и контроль соблюдения требований доступности оказания медицинской помощи инвалидам и маломобильным группам населения: - заведующий поликлиникой №68 - Начкепия Н.М. 3. Ответственный за ведение журналов инструктажа: - старшая медицинская сестра поликлиники №68 - Овчинникова И.В. 4. Ответственный за сопровождение инвалидов и маломобильных групп населения по территории, на которой расположено структурное	Приказ №244-а от 22.03.2019 г.

		<p>подразделение (вход в него и выход, преодоление барьеров, мешающих получению услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- медицинский регистратор медицинской регистратуры поликлиники №68</li> <li>- Лосева И.В.;</li> <li>- медицинский регистратор медицинской регистратуры поликлиники №68</li> <li>- Телешова А.Г.</li> </ul>	
1.2.	К, О, С, Г, У	Вход в основную часть здания осуществляется не с территории учреждения. Напротив пандуса имеются занижения бордюрного камня с зоны парковки и проезжей части. Сопровождение по необходимости.	
1.3.	К, О, Г, У	Вход в кабинет психиатра осуществляется через территорию учреждения. Вход на территорию осуществляется через КПП. КПП с двух сторон имеет пандусы с одинарными ненормативными поручнями. Пороги с превышением. По территории покрытие твердое. Сопровождение по необходимости.	
1.4.	С	Условно доступно. Навигация отсутствует. Предупредительные тактильные полосы отсутствуют. Передвижение только с сопровождением.	
1.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №244-а от 22.03.2019 г.
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1.	К, О, С, Г, У	Кнопка вызова помощи или табличка с номером телефона отсутствуют.	
2.2.	К	<p>Основной вход. Частично доступно. Имеется пандус с ненормативным поручнем с одной стороны. Порог двери с минимальным превышением. Ширины дверных проемов достаточно, возможно открытие дополнительной створки. Сопровождение по необходимости.</p> <p>Дополнительный вход с обратной стороны в кабинет психиатра. Осуществляется с территории учреждения. Имеется пандус с ненормативным поручнем с одной стороны. Порог двери имеет превышение и резкий уклон перед дверью. Необходимо сопровождение.</p>	
2.3.	О, Г, У	<p>Основной вход. Частично доступно. Имеется пандус с ненормативным поручнем с одной стороны. Имеется наружная лестница в две ступени без поручней. Порог двери с минимальным превышением. Сопровождение по необходимости.</p> <p>Дополнительный вход с обратной стороны в кабинет психиатра. Осуществляется с территории учреждения. Имеется пандус с ненормативным поручнем с одной стороны. Имеется наружная лестница в три ступени с ненормативным поручнем с одной стороны. Порог двери имеет превышение и резкий уклон перед дверью. Сопровождение по необходимости.</p>	
2.4.	С	<p>Основной вход. Условно доступно. Имеется наружная лестница в две ступени без поручней. Тактильная и контрастная маркировка отсутствует. Необходимо сопровождение.</p> <p>Дополнительный вход с обратной стороны в кабинет психиатра. Осуществляется с территории учреждения. Имеется наружная лестница в три ступени с ненормативным поручнем с одной стороны. Порог двери имеет превышение и резкий уклон перед дверью. Необходимо сопровождение.</p>	

2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №244-а от 22.03.2019 г.
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1.	К	Частично доступно. Широкие коридоры, достаточная ширина дверных проемов, отсутствие порогов. На верхние этажи есть лифты (малый и большой). Сопровождение по необходимости.	
3.2.	О, Г, У	Частично доступно. Мест отдыха достаточно. Сопровождение по необходимости.	
3.3.	С	Пути перемещения внутри помещений только с сопровождением. По стенам имеются направляющие в виде накладок. На лестницах маркировка краевых ступеней отсутствует.	
3.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №244-а от 22.03.2019 г.
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1.	К, О, С, Г, У	При входе имеется стол администратора и регистратура. При обращении к администратору, он осуществляет полное сопровождение и ситуационную помощь по необходимости.	
4.2.	К, О, Г, У	Обслуживание осуществляется на всех этажах. Доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.3.	С	Обслуживание осуществляется на всех этажах. Условно доступно. Только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых.	
4.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №244-а от 22.03.2019 г.
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1.	К, О	Частично доступно. Поручни у унитаза имеются. Поручни у раковины отсутствуют. Крючок для костылей отсутствует. Кнопка вызова помощи отсутствует. Пространства достаточно. Сопровождение по необходимости.	
5.2.	Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
5.3.	С	Условно доступно. Необходимо сопровождение.	
5.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №244-а от 22.03.2019 г.
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №244-а от 22.03.2019 г.
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <a href="https://www.gb40.ru/">https://www.gb40.ru/</a> . На сайте учреждения размещена: - версия для слабовидящих; - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг;	

- информация о способах получения услуг.  
 На сайте отсутствует:

- как добраться до объекта от остановки общественного транспорта;
- об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг;
- о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;
- номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте;
- памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала;
- условия его доступности по категориям инвалидов;
- о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости;
- наличие или отсутствие санитарно-гигиенического помещения, условия его доступности;
- ссылка на сайт [city4you.spb.ru](http://city4you.spb.ru), где размещена информация о доступности объекта.

После согласования акта, на сайте появится:

- информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов.

**Дополнительные меры (при наличии)**

7	<b>Зона: пути движения к объекту</b>	
7.1.	<p>Остановка общественного транспорта находятся напротив учреждения. Автобусы № 215, 307, 309, 311, 312 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <p>Маршрутки № К302 (Маршруты, не оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 30 м.</li> <li>2. Время движения пешком 1-3 минуты.</li> <li>3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути.</li> <li>4. Пешеходный переход нерегулируемый.</li> <li>5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям).</li> </ol> <p>Остановки общественного транспорта находятся вблизи перекрестка ул. Борисова и ул. Володарского.</p> <p>Автобусы № 211, 215, 306, 306А, 307, 309, 310, 311, 312, 314, 315 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <p>Маршрутки № К302, К305, К400, К425, К600 (Маршруты, не оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 280 м.</li> <li>2. Время движения пешком 3-7 минут.</li> <li>3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути.</li> <li>4. Пешеходный переход нерегулируемый.</li> <li>5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям).</li> </ol>	
8	<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	



8.1.	К, О, С, Г, У	Парковка напротив входа. Есть два обозначенных места для инвалидов рядом с занижением бордюрного камня.	
------	---------------	---	--

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.



В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.



**V. Рекомендации** (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения необходимо создать полноценную версию для слабовидящих (увеличение, смена цвета фона, текста и т.д.) всех страниц сайта согласно действующим нормативам.
2. На сайте учреждения необходимо создать страничку (раздел) «Доступная среда», где подробно описана доступность вашего объекта или объектов согласно действующим нормативам. На всех страницах сайта (обязательно на главной) должна быть ссылка заметная и понятная для посетителя сайта, ведущая в раздел «Доступная среда». На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.
3. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию о способах получения услуг для инвалидов, о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте, об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг, о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости, условия его доступности по категориям инвалидов, как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.
4. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») ссылку на сайт [city4you.spb.ru](http://city4you.spb.ru), где размещена информация о доступности объекта.
5. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
6. Обратиться в ГИБДД Курортного района для уточнения и согласования правильности применения табличек со знаком парковка, а также возможная замена таблички 8.2.6. На данный момент со знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)» применена табличка 8.17 «Инвалиды» и табличка 8.2.6 «Зона действия». Согласно п. 5.9.6 ГОСТ Р 52289-2004 таблички 8.2.2-8.2.6 «Зона действия» (таблички 8.2.5 и 8.2.6 для указания зоны действия знака, справа и (или) слева от него, когда остановка или стоянка запрещены вдоль края проезжей части площади, фасада здания и т.п.) применяются только со знаками 3.27-3.30. Согласно п. 5.7.5 и п. 5.9.5 ГОСТ Р 52289-2004 со знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)» применяется только табличка 8.2.1 «Зона действия» для обозначения зоны околотротуарной стоянки.
7. Перед занижением бордюрного камня (заездом на тротуар) установить полусферы (или столбики) для предотвращения блокирования заезда автомобилями.

Акт №16/ЛМ/19а от 26.03.2019	СПБ ГБУЗ «Городская больница №40» Поликлиника №68	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 8
------------------------------------	--	--	---	-----------



8. Оборудовать вокруг опоры освещения предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м согласно п.4.3.4 СП 59.13330.2012.
9. По продольному краю марша пандуса для предотвращения соскальзывания трости или ноги обустроить колесоотбойники высотой не менее 0,05 м согласно п.5.2.14 СП 59.13330.2012.
10. На пандусах обустроить поручни с двух сторон высотой 0,85–0,92 м первый и 0,7 м второй согласно п.5.2.15 СП 59.13330.2012; расстояние между поручнями 0,9–1 м согласно п.5.2.15 СП 59.13330.2012; завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы на 0,27–0,33 м согласно п.5.2.15 СП 59.13330.2012; расстояние между поручнем и стеной не менее 0,045 м для гладких стен и не менее 0,06 м для шероховатых стен согласно п.5.2.16 СП 59.13330.2012; диаметр округлого сечения поручня 0,04–0,06 м согласно п.5.2.16 СП 59.13330.2012; не травмирующее завершение поручня согласно п.5.2.15 СП 59.13330.2012.
11. Произвести контрастную маркировку крайних ступеней наружных лестниц согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012.
12. Устроить поручни с обеих сторон на наружных лестницах с параметрами: высота 0,85–0,92 м согласно п.4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012; завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы на 0,27–0,33 м согласно п.5.2.15 СП 59.13330.2012; расстояние между поручнем и стеной не менее 0,045 м согласно п.5.2.16 СП 59.13330.2012; диаметр округлого сечения поручня 0,04–0,06 м согласно п.5.2.16 СП 59.13330.2012; не травмирующее завершение поручня согласно п.5.2.15 СП 59.13330.2012.
13. Доступный вход (основной) обозначить символом входа, доступного для МГН согласно п.5.5.1, 5.1.6 СП 59.13330.2012.
14. На входной зоне установить табличку с информацией о учреждении со шрифтом Брайля.
15. Обустроить контрастную ручку входной двери.
16. Разместить кнопку вызова помощи на стене возле входной двери (основной вход) со стороны ручки открытия.
17. Разместить кнопку вызова помощи до пандуса на входе к психиатру.
18. Рассмотреть возможность приведения порога входной двери к психиатру к нормативной высоте 0,014 м без резкого уклона (возможно при капитальном ремонте).
19. Обозначение у лифтов символом доступности для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м согласно п.5.5.7 СП 59.13330.2012.
20. Обустроить у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, тактильные указатели уровня этажа согласно п.5.2.20 СП 59.13330.2012.
21. Напротив выхода из лифтов обустроить на высоте 1,5 м цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены согласно п.5.2.20 СП 59.13330.2012.
22. Обустроить звуковое оповещение в лифте (открытие, закрытие дверей, обозначение этажа) согласно п.5.2.20 СП 59.13330.2012.

Акт №16/ЛМ/19а от 26.03.2019	СПБ ГБУЗ «Городская больница №40» Поликлиника №68	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 9
------------------------------------	--	--	---	-----------

23. Оборудовать пути движения визуальной навигацией в виде табличек с направлением движения согласно п.5.5 СП 59.13330.2012.
24. Внутренние лестницы. Произвести контрастную маркировку крайних ступеней каждого марша согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012.
25. Внутренние лестницы. На поверхности поручней внутренних лестниц обустроить рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил согласно п.5.2.16 СП 59.13330.2012.
26. Приобрести индукционную петлю для общения с инвалидами по слуху.
27. Обустроить указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012.
28. В туалете устроить опорные поручни около умывальника согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012.
29. В туалете устроить систему тревожной сигнализации, обеспечивающую связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) согласно п.5.3.6 СП 59.13330.2012.
30. В туалете устроить зеркало над умывальником для возможности пользования с кресло-коляски и стоя.
31. Обеспечивать допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
32. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>.

**Примечание:**

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

Директор  
СПБ ГБУЗ «ГБ №40»



Президент  
СПБ ОПОИ «На коляске без барьеров»



Иванов И. Д./



Яганова Ю. В./

Акт №16/ЛМ/19а от 26.03.2019	СПБ ГБУЗ «Городская больница №40» Поликлиника №68	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 10
------------------------------------	--	--	---	------------