

**АНКЕТА**  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
для формирования электронного паспорта объекта

<b>Наименование организации</b>		
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района», Женская консультация поликлиники № 68		
СПб ГБУЗ «Городская больница №40»		ОГРН 1027812401594
<small>(полное и сокращенное наименование объекта)</small>		
<b>Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)</b>		
1. Деятельность больничных организаций		ОКВЭД 86.10
<b>Форма собственности</b>	Собственность субъекта РФ	ОКФС13
<small>(указывается форма собственности по ОКФС)</small>		
<b>Организационно-правовая форма</b>	Бюджетное учреждение	ОКОПФ 2 09 03
<small>(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)</small>		
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя организации</b>	Главный врач	Щербак С.Г.
<b>Телефон, факс руководителя организации</b>	Тел. (812) 437-10-35	Факс (812) 437-14-92
<b>Е-mail объекта</b>	b40@zdrav.spb.ru	
<b>Юридический адрес организации</b>	197706	Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, Лит.Б
<small>(индекс)</small>		<small>(почтовый адрес)</small>
<b>Фактический адрес организации</b>	197706	Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, Лит.А
<small>(индекс)</small>		<small>(почтовый адрес)</small>
<b>Наименование владельца объекта, в котором находится организация</b>		
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения <span style="float: right;">ОГРН 1027812401594</span>		
(в оперативном управлении)		
«Городская больница № 40 Курортного района»		
<small>(указывается организационно-правовая форма и название организации)</small>		
<b>Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация</b>		(индекс)
<small>(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)</small>		
<small>(почтовый адрес)</small>		
<b>Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация</b>		
<b>Наименование вышестоящей организации</b>		Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
<small>(указывается организационно-правовая форма и название организации)</small>		ОГРН 1027812406742
<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	197706	Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1
<small>(индекс)</small>		<small>(почтовый адрес)</small>
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>		Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга, Чечина Н.В.
<b>Телефон, факс руководителя вышестоящей организации</b>	Тел.(812) 576-81-06	Факс. (812) 573-90-90
<b>Е-mail руководителя вышестоящей организации</b>	tukur@gov.spb.ru	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Подходы к объекту, пути движения**

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
1.1	Путь пешеходного движения	1	1	0	0	0	1,4	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0			нет		п.4.1.2	
		1	1	0			8,0	1:12 (8%)	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0			0	1:10 (10%) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	1	0			0,010	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	0			да		п. 4.1.11	
		0	0	0			0	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0			0	не менее 0,05		
		0	0	0			0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0			0	0,5		



<b>Входной узел</b>										
наклонным перемещением на внешних лестницах										
<b>2</b>	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
2.1	Наружные лестницы	1	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступлей «О», «С»	м	0,29	0,35-0,4	п. 4.1.12
		1	1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,12- 0,15	
		1	1	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,65	Не менее 1,35	
		0	1	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,85-0,92	шп.4.1.14, 5.2.15
		0	0	0	0	Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.1.2
		0	0	0	0	Высота раздельного поручня «О», «С»	м	0	0,85-0,92	5.2.15
		1	1	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п. 4.1.12
		0	1	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.4.1.12
		1	1	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
		1	1	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99
		0	0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06	п.5.2.16
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	1	1	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	1:11, 8%	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14
		0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	нет	0,9- 1,0	п. 4.1.14
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	нет	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9

			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	нет	М	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	нет	0,7	Свободная зона в местах интенсивного использования	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	М	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	М	0	1,5		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	М	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	М	0	1,5		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	М	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	М	0	1,5		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	М	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	М	0	1,5		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	М	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	0	1,5		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	М	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	0	1,5		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	нет	М	Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	п. 4.1.16		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	нет	нет		Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	п. 4.1.16		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	нет	нет	М	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	М	нет	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	не менее 0,3	0	М	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	не менее 0,045	0	М	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,045	п.5.2.16	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	не менее 0,06	0	М	Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,06	п.5.2.16	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	не менее 0,05	0	М	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	М	0	не менее 0,05	п.5.2.14	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.п.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Название зоны (технического средства)																			
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)																				







		1	0	0	0	0	0	0	Ширина пути движения «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1
		1	0	0	0	0	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.5.2.2
		1	0	0	0	0	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,45	не менее 1,4	п.5.2.2
		1	0	0	1	0	0	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2	п.5.2.2
		0	0	0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой, «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.7
		0	0	0	0	0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.5.2.8
	Название зоны (технического средства)								Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	0	0	0	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4
		0	0	0	0	0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,1	Не более 0,014	п. 5.2.4
		1	1	0	0	0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1
	Название зоны (технического средства)								Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012
		1	1	0	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17	п.6.11
		1	1	0	0	0	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9
		0	1	1	1	0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	1	1	1	0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	п. 5.2.15

		1	1	1	1	1	1	1	1	нет	0,27-0,33		
		1	1	1	1	1	1	1	1	да			
		1	1	1	0	0	0	0	0	0,05	0,04-0,06	п.5.2.16	
		1	1	1	0	0	0	0	0	нет	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	0	0	0	0	0	нет		п. 5.2.11	
		1	1	1	0	0	0	0	0	1,40	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	0	0	0	0	0	да		п. 5.2.9	
		1	1	1	1	1	1	1	1	нет			
		1	1	1	1	1	1	1	1	нет		п.5.2.16	
		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
3.4	Название зоны (технического средства)	Пандусы стационарные	0	0	0	0	0	0	0				
	Название зоны (технического средства)												
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Название зоны (технического средства)												
		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
3.6	Подъемные платформы с	0	0	0	0	0	0	0	0				

	вертикальным / наклонным перемещением																	
Название зоны (технического средства)										наличие	0				п. 4.1.14			С посторонне й помощью
3.7	Подъемники мобильные «К»	0	0	0														
3.8	Лифты	1	1	1	1	1	1	1	1	м	1,7	Не менее 1,7	Не менее 1,7		п. 5.2.18			
		1	1	0	0	0	0	0	0	м	1,5	Не менее 1,5	Не менее 1,5					
		1	1	0	0	0	0	0	0	м	0,95	Не менее 0,95	Не менее 0,95					
		1	1	0	0	0	0	0	0	соответствие	Да	не менее 0,02 м	не менее 0,02 м		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3			
		1	1	0	0	0	0	0	0	соответствие	Да							
		1	1	0	0	0	0	0	0	соответствие	Да							
		0	1	1	1	1	1	1	1	наличие	Нет				п. 5.2.20			
		0	1	1	1	1	1	1	1	наличие	Нет							
		0	1	1	1	1	1	1	1	наличие	Нет							
		1	1	0	0	0	0	0	0	наличие	Да							
		0	1	1	1	1	1	1	1	м	0	Не менее 0,1м	Не менее 0,1м					

							выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие				
		0	1	1			Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			п. 5.5.7
		0	1	1			Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			п.5.5.1
		0	1	1			Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	Нет			п.5.5.1
							Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.9	Эскалаторы	0	0	0								
							Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.10	Пути эвакуации	0	1	1			Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет			П.5.2.31
		0	1	1			Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			п.5.2.31
		1	1	0			Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п.5.5.5
<b>4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов в общественных зданиях</b>												
							Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1	Зона (зоны) обслуживания	0	0	0			Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	0			5, но не менее одного места п. 7.1.3

		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
посетителей											
Название зоны (технического средства)											
4.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	0	0	0	0	0	не менее 3,2	п.7.3.5
		0	0	0	0	0	0	0	0	не менее 2,8	
		0	0	0	0	0	0	нет	нет		п.7.1.6
		0	0	0	0	0	0	нет	нет		п.5.5.2
		0	0	0	0	0	0	нет	нет		п.5.5.4
		0	0	0	0	0	0	0	1,5-4,5		п.5.5.4
		0	0	0	0	0	0	нет	нет		п.7.1.8
		0	0	0	0	0	0	нет	нет		п.5.5.2
Название зоны (технического средства)											
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
4.3	Помещения для приема посетителей	1	1	0	0	0	0	0	0	14	12
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
		1	0	0	0	0	0	0,85	0,85	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12
		1	1	0	0	0	0	1,1	1,1	Не менее 1,0	п.7.1.9
<b>4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения</b>											
Название зоны (технического средства)											
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											

	средства)														
4.6.1	<b>Входная зона</b>	0	1	1	1	Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п.7.3.3				
		0	1	1	1	Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие	нет			п.7.3.3				
		0	1	1	1	Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У»	наличие	нет			п.7.3.3				
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
4.6.2	<b>Коридоры</b>	1	1	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов	м	3,2	3,2		7.3.5				
		0	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов	м	0	2,8		7.3.5				
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
4.6.3	<b>Травмпункт</b>	0	0	0	0	Травмпункт должен размещаться на I этаже,	соответствие	нет			п.7.3.4				

	Название зоны (технического средства)																	
4.6.4	<b>Кабинеты врачей</b>	1	1	0					Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие	да							п. 7.3.3
	Название зоны (технического средства)																	
4.6.5	<b>Процедурные</b>	1	1	0					Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие	да							
	Название зоны (технического средства)																	
4.6.6	<b>Зал лечебных и грязевых ванн</b>	0	0	0					Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалида на кресле коляске	соответствие	нет							7.3.6
	Название зоны (технического средства)																	
<b>11. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях</b>																		
	Название зоны (технического средства)																	
11.1	<b>Помещения</b>	1	1	0					Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,85-1,1							п.5.4.2
		1	1	0					То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,4							Не менее 0,4
		1	1	0					Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,75							п.5.4.2

## 12. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалках, универсальные кабины в уборных и душевых)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
Название зоны (технического средства)											
12.1 Кабина в общей уборной	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	п.5.3.2
	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не менее 0,75
	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не менее 1,65
	Ширина кабины «К»										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не менее 1,8
	Глубина кабины «К»										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не менее 0,9
	Ширина двери кабины «К»										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	наружу	п.5.3.3 рис.Д.11
Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»											
	0	0	0	0	0	0	0	0	нет		
Опорные поручни «О», «К»											
	0	0	0	0	0	0	0	0	нет		
Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»											
	0	0	0	0	0	0	0	0	нет		
Поручни около умывальника «О», «С», «К»											
	0	0	0	0	0	0	0	0	нет		п.5.3.3 рис. ДП, СНиП 35-01-2001 п.3.67
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»											
	0	0	0	0	0	0	0	0	нет		п. 5.3.6, п.5.5.7
Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»											
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
12.2 Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2,5	
	Ширина «К»										
	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2,7	Не менее 2,25
	Глубина «К»										
	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11
Ширина двери кабины «К»											
	1	1	0	0	0	0	0	0	да		п. 5.3.3 рис.Д.11
Направление открывания двери кабины											



		1	1	0	0	0	0	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	да		п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	0	0	0	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	0	0	0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	0	0,4	п. 5.3.3	
		1	1	0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.3.6	
		1	1	0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.6	
	Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
12.3	Кабина душевая закрытая	0	0	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
<b>14. Автостоянки</b>													
						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
7.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	1	1	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	0	0	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1
		0	1	1	1	1	1	Расстояние от стойки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	0	0	Не далее 50	п. 4.2.2.
		0	1	1	1	1	1	Расстояние от стойки автотранспорта	м	0	0	Не далее 100	

					инвалида до входа в жилое здание «К», «О»								
		0	1	1	Ширина зоны для парковки «К»	м	0	3,6					п. 4.2.4
		0	1	1	Длина зоны для парковки «К»	м	0	6,0					
		0	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет						п. 4.2.1
		0	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет						
		0	1	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	0	Не менее 1,5					4.2.1
7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0									

Заполнил Анкету: \_\_\_\_\_

Телефон-200-16-90 \_\_\_\_\_

Согласовано \_\_\_\_\_

Инженер пожарной охраны \_\_\_\_\_

Коротеев М.А. \_\_\_\_\_

*М.А. Коротеев*  
\_\_\_\_\_»  
подпись) « \_\_\_\_\_»

201 г.

Директор \_\_\_\_\_

Харин И.Д. \_\_\_\_\_

подпись