

АНКЕТА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации		
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района», Детское поликлиническое отделение поликлиники № 68		
СПб ГБУЗ «Городская больница №40», ДПО поликлиники № 68		ОГРН 1027812401594
(полное и сокращенное наименование объекта)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1. Деятельность больничных организаций		ОКВЭД 86.10
Форма собственности Собственность субъекта РФ		
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение		ОКОПФ 2 09 03
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации		Главный врач Щербак С.Г.
Телефон, факс руководителя организации		Тел. (812) 437-10-35 Факс (812) 437-14-92
Е-mail объекта b40@zdrav.spb.ru		
Юридический адрес организации		197706 Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, Лит.Б
		(индекс) (почтовый адрес)
Фактический адрес организации		197706 Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 24, Лит. «А»
		(индекс) (почтовый адрес)
Наименование владельца объекта, в котором находится организация		
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района»		
(в оперативном управлении) ОГРН 1027812401594		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация		
(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)		(индекс)
(почтовый адрес)		
Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Наименование вышестоящей организации		Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
ОГРН 1027812406742		
Юридический адрес вышестоящей организации		197706 Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1
		(индекс) (почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга, Чечина Н.В.
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации		Тел.(812) 576-81-06 Факс. (812) 573-90-90
Е-mail руководителя вышестоящей организации		tukur@gov.spb.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Подходы к объекту, пути движения										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	Название зоны (технического средства)									
1.1	Пути пешеходного движения	1	1	0	Территория не принадлежит СПб ГБУЗ «Городская больница №40»					
		0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,4	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двустороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	
		1	1	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	8,0	1:12 (8%)	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в загесненных местах, «К»	%	0	1:10 (10%) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,010	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	0	Покрывтие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под навесными устройствами более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05		
		0	0	0	Ограждение пространства под навесными устройствами более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	0	0,5		

		1	1	0	0	0	Ширина пути движения «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1
		1	1	0	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.5.2.2
		1	1	0	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,45	не менее 1,4	п.5.2.2
		1	1	0	0	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2	п.5.2.2
		0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой, «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.7
		0	0	0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.5.2.8
	Название зоны (технического средства)						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	0	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4
		0	0	0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014	п. 5.2.4
		1	1	0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1
	Название зоны (технического средства)						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012
		1	1	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17	п.6.11
		1	1	0	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9
		0	1	1	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	1	1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	п. 5.2.15

						выхода из лифта на каждом этаже «С»							
		0	1	1	1	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие	Нет				п. 5.5.7
		0	1	1	1	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие	Нет				п.5.5.1
		0	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»		наличие	Нет				п.5.5.1
									Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.9	Название зоны (технического средства)	0	0	0	0	Эскалаторы							
	Название зоны (технического средства)								Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.10	Пути эвакуации	0	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола		соответствие	нет				П.5.2.31
		0	1	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»		соответствие	нет				п.5.2.31
		1	1	1	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие	да				п.5.5.5
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов в общественных зданиях													
	Название зоны (технического средства)								Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.1	Зона (зоны) обслуживания	1	1	1	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»		%	5	5, но не менее одного места			п. 7.1.3

12. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Название зоны (технического средства)											
12.1	Кабина в общей уборной	1	1	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	7	7	п.5.3.2	
		1	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,75	Не менее 0,75		
		1	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	1,65	Не менее 1,65		
		1	0	0	0	Глубина кабины «К»	м	1,80	Не менее 1,8		
		1	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	да	наружу		
		1	0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да			
		1	0	0	0	Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		1	0	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. ДП1, СНИП 35-01-2001 п.3.67	
		1	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.3.6, п.5.5.7	
		1	0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
Название зоны (технического средства)											
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
12.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	1	1	1	Ширина «К»	м	0	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	1	Глубина «К»	м	0	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	0	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	1	Направление открывания двери кабины	-	0	Наружу	п.5.3.3	

							инвалида до входа в жилое здание «К», «О»					
		0	1	1			Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6		3,6	п. 4.2.4
		0	1	1			Длина зоны для парковки «К»	м	6,0		6,0	
		0	1	1			Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	да			п. 4.2.1
		0	1	1			Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	да			
		0	1	1			Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	1,5	Не менее 1,5		4.2.1
7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0								

Заполнил Анкету: _____ Инженер пожарной охраны _____ Коротеев М.А. _____
 Телефон-200-16-90 _____ _____
 Согласовано _____ Директор _____ Харин И.Д. _____
 _____ « 19 августа 2019 г. _____
 _____ (подпись) _____
 _____ подпись