

АНКЕТА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации		
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района», Хирургический корпус		
СПб ГБУЗ «Городская больница №40»		ОГРН 1027812401594
<small>(полное и сокращенное наименование объекта)</small>		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1. Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных		ОКВЭД 86.10
Форма собственности	Собственность субъекта РФ	ОКФС13
<small>(указывается форма собственности по ОКФС)</small>		
Организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение	ОКОПФ 2 09 03
<small>(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)</small>		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Главный врач	Щербак С.Г.
Телефон, факс руководителя организации	Тел. (812) 437-10-35	Факс (812) 437-14-92
E-mail объекта	b40@zdrav.spb.ru	
Юридический адрес организации	197706	Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, Лит.Б
<small>(индекс)</small>		<small>(почтовый адрес)</small>
Фактический адрес организации	197706	Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, Лит.Л
<small>(индекс)</small>		<small>(почтовый адрес)</small>
Наименование владельца объекта, в котором находится организация		
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района»		
<small>(указывается организационно-правовая форма и название организации)</small>		ОГРН 1027812401594
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация		
<small>(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)</small>		<small>(индекс)</small>
<small>(почтовый адрес)</small>		
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Наименование вышестоящей организации		
<small>(указывается организационно-правовая форма и название организации)</small>		ОГРН 1027812406742
Юридический адрес вышестоящей организации	197706	Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1
<small>(индекс)</small>		<small>(почтовый адрес)</small>
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		
Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга, Чечина Н.В.		
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации		
<small>(указывается номер телефона)</small>		<small>(указывается номер факса)</small>
Тел.(812) 576-81-06 Факс. (812) 573-90-90		
E-mail руководителя вышестоящей организации		
tukur@gov.spb.ru		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Подходы к объекту, пути движения

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

1	Название зоны (технического средства)										
1.1	Пути пешеходного движения	1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,4	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5		
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих препятствия для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2		
		0	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	0	1:12 (8%)	п.4.1.8, рис.Д.5		
		0	0	0	То же около здания или в затененных местах, «К»	%	0	1:10 (10%) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис.Д.5		
		0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5		
		1	1	0	Покрывтые пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11		
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11		
		0	0	0	Ограждение пространства под выступаниями более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой, «С»	м	0	не менее 0,05			
		0	0	0	Ограждение пространства под выступаниями более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой, «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4		
		0	0	0	Предупредительное мошение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии, «С»	м	0	0,5			

		0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Т», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.4	
		0	0	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Т», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	М		не менее 0,8	п.4.1.10	
		0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	М	0	не менее 0,05	п.4.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	М	0	не более 0,025	п.4.1.9	
		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0						
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0						
1.4	Подъемные платформы с вертикальным /	0	0	0						

наклонным перемищением на внешних лестницах																	
2																	
Входной узел																	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)																	
Название зоны (технического средства)																	
2.1	Наружные лестницы	1	1	1	Размеры ступеней: ширина прогруппей «О», «С»	М	0,35	0,35-0,4		нет	0	0,85-0,92					
													Высота ступеней «О», «С»	М	0,14	0,12-0,15	п. 4.1.12
													Ширина марша лестниц «О»	М	1,65	Не менее 1,35	
													Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0,92	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15
													Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.1.2
													Высота раздельного поручня «О», «С»	М	0	0,85-0,92	5.2.15
													Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п. 4.1.12
													Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.4.1.12
													Завершение горизонтальной части поручня длиной марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
													Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	0,05	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	1	1	Уклон пандуса «К»	М	1:11, 8%	Не более 1:20, (5%)		0	0,85-0,92	п. 4.1.14					
													Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	М	0,06	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99
													То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	М		не менее 0,06	п.5.2.16
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
0	1	1	1	Ширина между поручнями «К»	М	0	0,9-1,0		п. 4.1.14								
0	1	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	0	0,85-0,92		п. 4.1.15, рис. Д.9								

	0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	0	0,7		Свободная зона 2,1х2,1 в местах интенсивного использования
	0	1	1	Свободная зона в верхнем окончании пандуса пандуса шириной «К»	М	0	1,5		
	0	1	1	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	М	0	1,5		
	1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	М	1,7	1,5		
	1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	М	1,7	1,5		
	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	0	1,5		
	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	0	1,5		
	1	1	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Д», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
	0	1	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Д», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
	0	1	1	Завершение горизонтальной части поручней длиной наклонной части пандуса «К», «С»	М	0	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
	0	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Д», «У»	М	0	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
	0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Д», «У»	М	0	не менее 0,045	п.5.2.16	
	0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Д», «У»	М	0	не менее 0,06	п.5.2.16	
	0	1	1	Высота колесоотбойников вдоль продолжных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «Д», «У»	М	0	не менее 0,05	п.5.2.14	
2.3	0	0	0	Пандусы инвентарные (борно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)					
				Название зоны (технического средства)					

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0					
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0					
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
2.6	Входные площадки	1	1	0					
	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	1	1	0	наличие	да		п. 5.1.3	
	Подветка «К», «О», «С», «Г», «У»	1	1	0	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	1	1	0	наличие	да		п. 5.1.3	
	Поперечный уклон	0	0	0	%	0	1-2	п. 5.1.3	
	Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	1	1	0	соответствие	да		п. 5.1.3	
	Высота площадки без пандуса «К»	1	1	0	М	0	0,025	п.4.1.9	
	Ширина входной площадки «К»	1	1	0	М	1,5	≥ 1,50	п. 5.1.3	
	Глубина входной площадки «К»	1	1	1	М	1,7	≥ 1,85	п. 5.1.3	
	Ширина входной площадки с пандусом «К»	0	0	0	М	0	≥ 2,20	п. 5.1.3	
	Глубина входной площадки с пандусом «К»	0	0	0	М	0	≥ 2,20	п.5.1.3	
	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	0	1	1	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу (в случае недоступности входа для МГН) «К», «О», «С»	0	1	1	наличие	нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.7	Входные тамбуры	1	1	0					
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				

		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,45	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	1	1	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,0	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой, «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.5.2.8	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17	п.6.11	
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		

		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть правоопавшей «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0	0,04-0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,40	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	1	0	Открытые ступени (без подступенков) не подскакаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
		1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет			
		1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)									
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)									
		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
3.6	Подъемные платформы с вертикальным /	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)									
		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								

		1	1	1	Информационная мемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8		
		0	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п.5.5.2		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
4.3	Помещения для приема посетителей				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:						
		1	1	0	на одно рабочее место	кв.м	14	12	п. 7.1.13, п.7.7.4		
		0	0	0	на два рабочих места	кв.м	0	18	п. 7.1.13		
		1	1	0	Верхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,83	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12		
		1	1	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,1	Не менее 1,0	п.7.1.9		
4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения											
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
4.6.1	Входная зона				Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Т», «У»						
		0	1	1	Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие	нет		п.7.3.3		
		0	1	1	Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.7.3.3		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
4.6.2	Коридоры				Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов						
		0	0	0		м	0	3,2	7.3.5		

		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
Название зоны (технического средства)								
12.1 Кабина в общей уборной	0	0	0					
	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Т», «У»	0	7	п.5.3.2	
	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	0	Не менее 0,75		
	0	0	0	Ширина кабины «К»	М	Не менее 1,65		
	0	0	0	Глубина кабины «К»	М	0		
	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	М	0	Не менее 1,8	
	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Т», «У»	М	0	Не менее 0,9	
	0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	-	нет	наружу	
	0	0	0	Крючки для одежды, козыглей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Т», «У»	наличие	нет		
	0	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		
	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Т», «У»	наличие	нет		
	0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Т», «У»	наличие	нет		
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
12.2 Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	0	Ширина «К»	М	2,5	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11
	1	1	0	Глубина «К»	М	2,7	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11
	1	1	0	Ширина двери кабины «К»	М	0,9	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11
	1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Т», «У»	-	да	Наружу	п.5.3.3
	1	1	0	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	да		п. 5.3.3 рис.Д.11
	1	1	0	Крючки для одежды, козыглей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Т», «У»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11

		1	1	0	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да		п.5.3.3 ряс. ДП, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	0,4	0,4	п. 5.3.3	
		1	1	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.3.6	
		1	1	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.6	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
12.3	Кабина душевая закрытая	0	0	0						
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	Название зоны (технического средства)									
	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0						

14. Автостоянки

		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
7.1	Индикаторы наличия автостоянок на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	0	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1		
		0	0	0	0	Не далее 50	п. 4.2.2		
		0	0	0	0	Не далее 100			
		0	0	0	0	3,6	п. 4.2.4		
		0	0	0	0	6,0			
		0	0	0	0	наличие	нет		п. 4.2.1

				поверхности дорожного покрытия «К»					
	0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			
	0	0	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	0	Не менее 1,5	4.2.1	
7.2	Многоуровневые е автостоянки	0	0						

Заполнил Анкету:

Телефон-200-16-90

Согласовано

Инженер по пожарной безопасности

Директор

Коротеев М.А.

Харин И.Д.

М.А. Коротеев
подпись

И.Д. Харин
подпись

« »

201_г.