


СОГЛАСОВАНО
Председатель комиссии


Ю.М.Докиш
« 10 » 04 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор
СПбГБУЗ «Городская больница № 40»
И.Д.Харин
2019 г.

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 0112

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района»
- 1.2. Адрес объекта 197706, г.Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул.Борисова дом 9 лит «С»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажей, 3190,4 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта сведения отсутствуют
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта сведения отсутствуют

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткоименование) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района» Отделение медицинской реабилитации детей с нарушением функции центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата.
- 1.7. Юридический адрес организации 197706 Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, Лит. Б
- 1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Наименование вышестоящей организации Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
(указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации 199706, г.Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Курортный район, пл. Свободы д.1
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации т.576-81-06, факс 573-90-90, tukur@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности 86.10 Деятельности больничных организаций
(по ОКВЭД)
- 2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации): оказание медицинской помощи, организация проведения медицинского обслуживания населения г. Санкт-Петербурга
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) все категории инвалидов и иных групп маломобильного населения
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 90 посещений
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта 240 метров
- 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) наличие нерегулируемого перекрестка
- 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная) отсутствует
- 3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) нет
- 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) нет
- 3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
3	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ-В
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)*	ДЧ-В
6	Санитарно-гигиенические помещения*	ДП-В
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категория МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категория МГН); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ ДЧ-В

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудование автомобильной стоянки для парковки автомобилей для лиц всех групп маломобильного населения. (Знак, разметка)
3	Вход (входы) в здание	Оборудование входной группы информационной таблички «Режим работы» продублированной шрифтом Брайля. Оборудование входной группы кнопкой вызова помощи персонала. Оборудование прозрачных полотен дверей контрастной маркировкой (желтые круги 200*200)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Нанесение контрастной противоскользящей линии на кромки ступеней лестничных маршей. Оборудование путей движения (лестниц) двухуровневыми поручнями. Оборудование тактильно-визуальными информационными табличками (300*150) продублированными шрифтом Брайля.
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Оборудование помещения для обслуживания лиц ММГН
6	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается.
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Нанесение тактильных предупреждающих индикаторов (рифов) перед препятствиями (входные лестницы, регистратура, гардероб, лестницы внутри здания и т.д.) Обустройство всех помещений тактильно-визуальными знаками доступности (тактильные таблички 300*150) продублированные шрифтом Брайля.
8	Все зоны и участки	

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ: 2019-2020 годы.

в рамках исполнения: Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объектов социальной инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности.

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В.

(оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, www.citi4you.spb.ru

дата 10.04.2019 г.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от «08» апреля 2019 г.
2. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов государственного учреждения от « ____ » _____ 20__ г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Подходы к объекту, пути движения

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

1										
	Название зоны (технического средства)									
1.1	Пути пешеходного движения	1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,4	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих препятств для МПН (непрозрачных калиток на навесных петлях двустороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	
		1	1	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	8,0	1:12 (8%)	п.4.1.8, рис.Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в затененных местах, «К»	%	0	1:10 (10%) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,010	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	0	Покрывтие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У», «Х»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой, «С»	м	0	не менее 0,05		
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой, «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Предупредительное молнение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии, «С»	м	0	0,5		

		0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.4	
		1	1	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.1	
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	0	не менее 0,8	п.4.1.10	
		0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней влоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,025	п.4.1.9	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0						
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0						
1.4	Подъемные платформы с вертикальным /	0	0	0						

2		Входной узел										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
Название зоны (технического средства)												
2.1	Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12			
						Высота ступеней «О», «С»	М	0,14	0,12-0,15			
						Ширина марша лестниц «О»	М	1,65	Не менее 1,35			
						Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0	0,85-0,92	п.п. 4.1.14, 5.2.15		
						Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.1.2		
						Высота раздельного поручня «О», «С»	М	0	0,85-0,92	5.2.15		
						Щероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п. 4.1.12		
						Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п. 4.1.12		
						Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	М	0,3	не менее 0,3	п. 5.3.3 ГОСТ Р 51261-99		
						Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	0,05	не менее 0,05	п. 5.1.6 ГОСТ Р 51261-99		
						2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)
Ширина между поручнями «К»	М	0	0,9-1,0	п. 4.1.14								
Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	0	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д9								
То же для стены с щероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,06	п. 5.2.16								
Название зоны (технического средства)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										

	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	0	0,7		
	0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	М	0	1,5		Свободная зона 2,1х2,1 в местах интенсивного использования
	0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	М	0	1,5		
	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	М	0	1,5		
	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	М	0	1,5		
	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	0	1,5		
	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	0	1,5		
	0	0	0	Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	0			п. 4.1.16
	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	0			п. 4.1.16
	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длиной наклонной части пандуса «К», «С»	М	0	не менее 0,3		п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,05		п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99
	0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,045		п. 5.2.16
	0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,06		п.5.2.16
	0	1	1	Высота колесоотбойников вдоль продолжных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания троса или ноги, «К», «О», «С», «У»	М	0	не менее 0,05		п.5.2.14
2.3	Пандусы								
	инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.п.)	0	0	0					
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				

		1	1	0	Ширина пути движения «К»	М	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	М	0,9	не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	М	1,45	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	1	1	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	М	1,2	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	0	0	Ображение пространства под выступами более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой, «С»	М	0	не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	М	0	не более 0,013	п.5.2.8	
	Название зоны (технического средства)								Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	М	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	М	0,1	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	Название зоны (технического средства)								Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,30	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	М	0,15	0,13 - 0,17	п.6.11	
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Д», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Д», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	нет	0,85-0,92	п. 5.2.15	

	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня Длинные марша лестницы «О», «С»	М	нет	0,27-0,33		
	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
	1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	0,05	0,04-0,06	п.5.2.16	
	1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	М	нет	не менее 0,045	п.5.2.16	
	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,06	п.5.2.16	
	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
	1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	М	1,40	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	М	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
	1	1	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
	1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет			
	1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0					
	Название зоны (технического средства)								
3.5	Пандусы инвентарные (сборно- разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0					
	Название зоны (технического средства)								
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
3.6	Подъемные платформы с	1	1	0		1,7			

	Вертикальным / наклонным перемещением											
	Название зоны (технического средства)											
3.7	Подъемники мобильные «К»	0	0	0							п. 4.1.14	С посторонней помощью
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
3.8	Лифты	1	1	0								
		1	1	0	М	1,7	Не менее 1,7	п. 5.2.18				
					М	1,5	Не менее 1,5					
		1	1	0	М	0,95	Не менее 0,95					
		1	1	0	соответствие	Да	не менее 0,02 м	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3				
		1	1	0	соответствие	Да						
		1	1	0	соответствие	Да						
		0	1	1	наличие	Нет		п. 5.2.20				
		0	1	1	наличие	Нет						
		0	1	1	наличие	Нет						
		1	1	0	наличие	Да						
		0	1	1	М	0	Не менее 0,1м					

посетителей		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)																							
Название зоны (технического средства)																									
4.2	Коридоры, места ожидания	1	1	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	М	3,3	не менее 3,2	п.7.3.5																
		0	0	0						Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	М	0	не менее 2,8												
		0	0	0										При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	нет	п.7.1.6								
		0	1	1														Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Л», «У»	наличие	нет	п.5.5.2				
		0	1	1																		Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Л», «Г»	соответствие	нет	п.5.5.4
		0	1	1																					
1	1	1	Информационная менюсхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет	п.7.1.8																			
4.3	Название зоны (технического средства)	0	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п.5.5.2																
		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)																							
		Помещения для приема посетителей	1	1						0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:		кв.м	14	12	п.7.1.13, п.7.7.4									
			0	0						0							на два рабочих места	кв.м	0	18	п.7.1.13				
0	1		1	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	М	1,5	Не более 0,85	п.7.1.9, рис Д12																	
1	1	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги						М	1,1	Не менее 1,0	п.7.1.9													

4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения

Название зоны (технического)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

	средства)																		
4.6.1	Входная зона	0	1	1	0	Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п.7.3.3								
		0	1	1	1	Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие	нет			п.7.3.3								
						Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У»	наличие	нет			п.7.3.3								
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)													
4.6.2	Коридоры	1	1	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов	м	3,2	3,2			7.3.5								
		0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов	м	0	2,8			7.3.5								
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)													
4.6.3	Травмпункт	1	1	0	Травмпункт должен размещаться на I этаже,	соответствие	да				п.7.3.4								

	Название зоны (технического средства)				«К», «О», «С», «У»													
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)													
4.6.4	Кабинеты врачей	1	1	0	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие	да				п.7.3.3							
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)													
4.6.5	Процедурные	1	1	0	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие	да											
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)													
4.6.6	Заг лечебных и грязевых ванн	1	1	0	Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалида на кресле коляске	соответствие	да				7.3.6							
	Название зоны (технического средства)																	
11. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях																		
	Название зоны (технического средства)																	
11.1	Помещения	1	1	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстий питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстий для чип-карт, терминалов, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»				0,85-1,1		От 0,85до 1,1		п.5.4.2					
					То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	М			0,3		Не менее 0,4							
					Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	М			0,75		Не более 0,8		п.5.4.2					

12. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалочных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Название зоны (технического средства)				Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	7	7	п.5.3.2				
12.1 Кабина в общей уборной	1	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М	0,75	Не менее 0,75	п.5.3.2				
									Ширина кабины «К»	М	1,65	Не менее 1,65
									Глубина кабины «К»	М	1,80	Не менее 1,8
									Ширина двери кабины «К»	М	0,9	Не менее 0,9
									Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	да	наружу
									Опорные поручни «О», «К»	наличие	да	
									Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	
									Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет	
									Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	
									Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
12.2 Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	0	Ширина «К»	М	2,5	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11				
									Глубина «К»	М	2,7	Не менее 2,25
									Ширина двери кабины «К»	М	0,9	Не менее 0,9
									Направление открывания двери кабины	-	да	Наружу
п.5.3.3												

				инвалида до входа в жилое здание «К», «О»					
	0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	0	3,6	п. 4.2.4	
	0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	0	6,0		
	0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	0		п. 4.2.1	
	0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	0			
	0	0	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	0	Не менее 1,5	4.2.1	
7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0					

Заполнил Анкету:

Телефон-200-16-90

Согласовано

Инженер пожарной охраны

Директор

Коротеев М.А.

Харин И.Д.


подпись)


подпись

201 г.