

АНКЕТА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района», Корпус реабилитации

СПб ГБУЗ «Городская больница №40»

огрн 1027812401594

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных

ОКВЭД 86.10

Форма собственности

Собственность субъекта РФ

ОКФС13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

Бюджетное учреждение

ОКОПФ
2 09 03

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации

Главный врач

Щербак С.Г.

Телефон, факс руководителя организации

Тел. (812) 437-10-35

Факс (812) 437-14-92

E-mail объекта

b40@zdrav.spb.ru

Юридический адрес организации

197706

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, Лит.Б

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации

197706

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, Лит.П

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения (в оперативном управлении)

«Городская больница № 40 Курортного района»

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

огрн 1027812401594

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация

(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)

(индекс)

(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Наименование вышестоящей организации

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

ОГРН

Юридический адрес вышестоящей организации

197706

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга, Чечина Н.В.

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Тел.(812) 576-81-06

Факс. (812) 573-90-90

E-mail руководителя вышестоящей организации

tukur@gov.spb.ru

ПОДХОДЫ К ОБЪЕКТУ, ПУТИ ДВИЖЕНИЯ

I									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны (технического средства)									
1.1 Путь пешеходного движения	1	1	0	Территория не принадлежит СПб ГБУЗ «Городская больница №40»	м	1,4	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис. Д.5	
	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К» Наличие на путях движения устройств, создающих препятств для МПН (непрозрачных калиток на навесных лестях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п. 4.1.2	
	1	1	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	8,0	1:12 (8%)	п.4.1.8, рис. Д.5	
	0	0	0	То же около здания или в заперенных местах, «К»	%	0	1:10 (10%) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис. Д.5	
	1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,010	не более 0,015	п. 4.1.8, рис. Д.5	
	1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Л», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11	
	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05		
	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис. Д.4	
	0	0	0	Предупредительное молчание вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	0	0,5		
	0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения.	наличие			п.4.1.3	

					доступных для МПН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Д», «У»	нет			
		0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.4
		0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МПН элементами информации об объекте, «О», «К», «С», «Д», «У»	наличие	нет		п.4.1.1
		0	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.5
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	М	0	не менее 0,8	п.4.1.10
		0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	М	0	не менее 0,05	п.4.1.9
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	М	0	не более 0,025	п.4.1.9
		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0					
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0					
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0					

на внешних лестницах																	
Входной узел																	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)																	
2																	
Название зоны (технического средства)																	
2.1	Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,35	0,35-0,4		нет	п. 4.1.12						
													Высота ступеней «О», «С»	М	0,14	0,12-0,15	п. 4.1.12
													Ширина марша лестниц «О»	М	1,65	Не менее 1,35	
													Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15
													Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.1.2
													Высота раздельного поручня «О», «С»	М	0	0,85-0,92	5.2.15
													Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п. 4.1.12
													Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.4.1.12
													Завершение горизонтальной части поручня длинное марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	М	не менее 0,3		п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
													Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	не менее 0,05		п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,04		нет	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99						
													То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,06	п.5.2.16
													Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	1	1	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	1:11, 8%	Не более 1:20, (5%)		нет	п. 4.1.14						
													Ширина между поручнями «К»	М	0,9-1,0	п. 4.1.14	
													Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	нет	0,85-0,92	
													Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	нет	0,7	п. 4.1.15, рис. Д.9

		1	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса при ширине «К»	М	1,5	1,5		Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		1	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	М	1,5	1,5		
		1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	М	1,5	1,5		
		1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	М	1,5	1,5		
		0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	0	1,5		
		0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	0	1,5		
		1	1	0	Поверхность покрытия пандуса нескользящая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			п. 4.1.16
		1	1	0	Поверхность покрытия пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			п. 4.1.16
		1	1	0	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	М	0,32	не менее 0,3		п. 5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0,05	не менее 0,05		п. 5.1.6 ГОСТ Р 51261-99
		0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,045		п. 5.2.16
		0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,06		п. 5.2.16
		0	1	1	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	М	0	не менее 0,05		п. 5.2.14
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.п.)	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным /	0	0	0						

	тамбурные	0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	М	0,0	Не более 0,014		
		1	0	0	Смотровые панели в полотках дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	да		п. 5.1.4	
		1	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	М	1,0	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Прозрачные двери на входе в здание	0	0	0						
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	М	0	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	1	1	Звуковые информаторы по типу телефонных автоматов «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
3	Пути движения внутри здания									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	М	0	0,6		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	М	0	0,6	п.5.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	М	0	0,6		
		1	1	0	Ширина пути движения «К»	М	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	М	0,9	не менее 0,9	п.5.2.2	

	1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,45	не менее 1,4	п.5.2.2	
	1	1	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2	п.5.2.2	
	0	0	0	Отражающие пространства под выступами более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой, «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.7	
	0	0	0	Высота вorsa ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.5.2.8	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны (технического средства)									
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		0	0	0	м	0,1	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	1	0	наличие	да		п. 5.4.1	
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Название зоны (технического средства)								
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	м	0,30	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012	
		1	1	0	м	0,15	0,13 - 0,17	п.6.11	
		1	1	0	соответствие	да		п.5.2.9	
		0	1	1	наличие	нет			
		0	1	1	м	0	0,85-0,92		
		0	1	1	м	0	0,27-0,33	п. 5.2.15	
		1	1	1	соответствие	да			

					соответствующими расстоянию расхогрения, «С», «У», «К», «О», «Г»					
		1	1	0	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	2,1	1,5-4,5		п.5.5.4
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет			п. 7.1.8
		0	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет			п.5.5.2
	Название зоны (технического средства)									Наименование ОСИ (см. прим. п.5)
4.3	Помещения для приема посетителей				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:					
		1	1	0	на одно рабочее место	кв.м	14	12		п. 7.1.13, п.7.7.4
		0	0	0	на два рабочих места	кв.м	0	18		п. 7.1.13
		0	1	1	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	1,5	Не более 0,85		п.7.1.9, рис.Д12
		1	1	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,1	Не менее 1,0		п.7.1.9
4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.1	Входная зона				Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п.7.3.3
		0	1	1	Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие	нет			п.7.3.3
		0	1	1	Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У»	наличие	нет			п.7.3.3
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

4.6.2	Коридоры	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов	м	0	3,2	7.3.5	
		0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов	м	0	2,8	7.3.5	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
4.6.3	Трампункт (технического средства)									
		0	0	0	Трампункт должен размещаться на 1 этаже, «О», «С», «У»	соответствие	нет		п.7.3.4	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
4.6.4	Кабинеты врачей (технического средства)	0	0	0	Оснащение световыми сигналами вызова пациентов	соответствие	да		п.7.3.3	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
4.6.5	Процедурные	1	1	0	Оснащение световыми сигналами вызова пациентов	соответствие	да			
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
4.6.6	Заг лечебных и грязевых ванн (технического средства)	1	1	0	Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалида на кресле коляске	соответствие	да		7.3.6	
11. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях										
	Название зоны (технического средства)									
11.1	Помещения	1	1	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м		От 0,85 до 1,1	п.5.4.2	
		1	1	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,4	Не менее 0,4		
		1	1	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,75	Не более 0,8	п.5.4.2	

12. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалочных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Наименование зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
12.1 Кабина в общей уборной	1	1	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	7	7	п.5.3.2				
									Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом пиринтой«К»	М	0,75	Не менее 0,75
									Ширина кабины «К»	М	1,65	Не менее 1,65
									Глубина кабины «К»	М	1,80	Не менее 1,8
									Ширина двери кабины «К»	М	0,9	Не менее 0,9
									Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	да	наружу
									Опорные поручни «О», «К»	наличие	да	
									Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	
									Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет	п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67
										0	0	0
	0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет						
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
12.2 Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	0	Ширина «К»	М	2,5	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис. Д.11				
	1	1	0	Глубина «К»	М	2,7	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис. Д.11				
	1	1	0	Ширина двери кабины «К»	М	0,9	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис. Д.11				
	1	1	0	Направление открывания двери кабины	-	да	Наружу	п.5.3.3				

								инвалида до входа в жилое здание «К», «О»					
		0	0	0	0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	0	3,6		п. 4.2.4
		0	0	0	0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	0	6,0		
		0	0	0	0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет			п. 4.2.1
		0	0	0	0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			
		0	0	0	0	0	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	1,5	Не менее 1,5		4.2.1
7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	0	0	0						

Заполнил Анкету:

Телефон-200-16-90

Согласовано

Инженер пожарной охраны

Коротеев М.А.

Директор

Харин И.Д.


подпись)

« 08 » августа 2019г.

подпись