

**АНКЕТА**  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование организации**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района», Терапевтический корпус

СПб ГБУЗ «Городская больница №40»

ОГРН 1027812401594

(полное и сокращенное наименование объекта)

**Вид деятельности организации** (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных

ОКВЭД 86.10

**Форма собственности** | Собственность субъекта РФ

ОКФС13

(указывается форма собственности по ОКФС)

**Организационно-правовая форма** | Бюджетное учреждение

ОКОПФ  
2 09 03

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя организации**

Главный врач

Щербак С.Г.

**Телефон, факс руководителя организации**

Тел. (812) 437-10-35

Факс (812) 437-14-92

**E-mail объекта**

b40@zdrav.spb.ru

**Юридический адрес организации**

197706

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, Лит.Б

(индекс)

(почтовый адрес)

**Фактический адрес организации**

197706

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, Лит.В

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование владельца объекта, в котором находится организация**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения

ОГРН 1027812401594

(в оперативном управлении)

«Городская больница № 40 Курортного района»

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация**

(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)

(индекс)

(почтовый адрес)

**Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация**

**Наименование вышестоящей организации**

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

ОГРН 1027812406742

**Юридический адрес вышестоящей организации**

197706

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1

(индекс)

(почтовый адрес)

**Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации**

Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга, Чечина Н.В.

**Телефон, факс руководителя вышестоящей организации**

Тел.(812) 576-81-06

Факс. (812) 573-90-90

**E-mail руководителя вышестоящей организации**

tukur@gov.spb.ru



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Подходы к объекту, пути движения**

		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
1	Название зоны (технического средства)									
1.1	Пути пешеходного движения	1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,4	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих препятств для МПН (непрозрачных капиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся капиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	
		0	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть «К»	%	8,0	1:12 (8%)	п.4.1.8, рис.Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в затененных местах, «К»	%		1:10 (10%) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис.Д.5	
		0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05		
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	0	0,5		
		0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МПН,	наличие	нет		п.4.1.3	



Лестницах														
<b>Входной узел</b>														
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)														
2														
Название зоны (технического средства)														
2.1	Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12					
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	М	0,14	0,12-0,15						
		1	1	0	Ширина марша лестниц «О»	М	1,65	Не менее 1,35						
		1	1	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0,92	0,85-0,92						
		0	0	0	Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет							
		0	0	0	Высота раздельного поручня «О», «С»	М	нет	0,85-0,92						
		1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да							
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет							
		1	1	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	М	0,31	не менее 0,3						
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	0,05	не менее 0,05						
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	М	0,04	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99					
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	М		не менее 0,06		п.5.2.16				
		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
		0	0	0	Уклон пандуса «К»		0							
		0	0	0	Ширина между поручнями «К»	М	0	0,9-1,0			п. 4.1.14			
0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	0	0,85-0,92								
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	0	0,7	п. 4.1.15, рис. Д.9					
		0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса пандуса шириной «К»	М	0	1,5		Свободная				

		0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	М	0	1,5		зона 2,1х 2,1 в местах ин- тенсивного использова- ния
		0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	М	0	1,5		
		1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	М	0	1,5		
		0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	0	1,5		
		0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	0	1,5		
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Д», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Д», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
		0	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длиной наклонной части пандуса «К», «С»	М	0	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Д», «У»	М	0	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Д», «У»	М	0	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Д», «У»	М	0	не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	М	0	не менее 0,05	п.5.2.14	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.п.)	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	1	1	0	Свободное пространство перед подъемниками платформами шириной «К»	М	2	не менее 1,6		



	0	0	0	Смотровые панели в полотках дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет		п. 5.1.4	
	0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	М	0	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
	1	1	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН	наличие	да		п. 5.5.1, п.5.1.6	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Прозрачные двери на входе в здание	0	0	0					
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	М	0	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	1	1	наличие	нет		п. 5.5.6	
		0	1	1	наличие	нет			
					наличие				

**3**

**Пути движения внутри здания**

	Название зоны (технического средства)			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	М	0	0,6		
		0	1	1	М	0	0,6	п.5.2.3	
		0	1	1	М	0	0,6		
		1	1	0	М	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	1	0	М	0,9	не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	1	0	М	1,45	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	1	0	М	1,2	не менее 1,2	п.5.2.2	



		0	0	0	Ограждение пространства под выступавшими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	М		0	не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	М		0	не более 0,013	п.5.2.8	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
	Название зоны (технического средства)										
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	М	0,9	Не менее 0,9		п. 5.2.4	
		0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	М	0	Не более 0,014		п. 5.2.4	
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да			п. 5.4.1	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
	Название зоны (технического средства)										
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,30	0,28 - 0,35		СП 118.13330.2012	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	М	0,15	0,13 - 0,17		п.6.11	
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			п.5.2.9	
		0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет				
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0	0,85-0,92		п. 5.2.15	
		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	М	0	0,27-0,33			
		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмобезопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет				
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	0,05	0,04-0,06		п. 5.2.16	
		0	1	1	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,045		п.5.2.16	

		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,40	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	1	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет			
		0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	1	1	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0		наличие	да		п. 4.1.14	С посторонне



3.10	Пути эвакуации	0	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		П.5.2.31	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31	
		1	1	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.5	

#### 4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов в общественных зданиях

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

4.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	1	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	0	не менее 3,2	п.7.3.5	
		1	1	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	2,8	не менее 2,8		
		0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	нет		п.7.1.6	
		1	1	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.2	
		1	1	0	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	да		п.5.5.4	
		1	1	0	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	2,1	1,5-4,5	п.5.5.4	
		1	1	1	Информационная меморандумная (тактильная) схема расположения служебных помещений «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	

		1	1	0	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	да		п.5.5.2	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.3	Помещения для приема посетителей				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:					
		1	1	0	на одно рабочее место	кв.м	14	12	п. 7.1.13, п.7.7.4	
		0	0	0	на два рабочих места	кв.м	0	18	п. 7.1.13	
		1	1	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,83	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
		1	1	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,1	Не менее 1,0	п.7.1.9	
<b>4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.1	Входная зона	0	1	1	Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.7.3.3	
		0	1	1	Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие	нет		п.7.3.3	
					Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У»	наличие	нет			
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.2	Коридоры	1	1	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов	м	3,2	3,2	7.3.5	
					Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов	м		2,8	7.3.5	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

4.6.3	Травмпункт	0	0	0	Травмпункт должен размещаться на I этаже, «К», «О», «С», «У» Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	нет		п.7.3.4
4.6.4	Кабинеты врачей	0	0	0	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие	0		п.7.3.3
4.6.5	Процедурные	1	1	0	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	да		
4.6.6	Зал лечебных и грязевых ванн	0	0	0	Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалида на кресле коляске	соответствие	0		7.3.6
	Название зоны (технического средства)								

### 11. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях

11.1	Помещения	1	1	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстий питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстий для чип-карт, терминалов, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	М	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2
		1	1	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	М	Не менее 0,4	
		1	1	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	М	0,75	п.5.4.2

### 12. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалках, универсальные кабины в уборных и душевых)

12.1	Кабина в общей уборной	1	1	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Т», «У»	%	7	7	п.5.3.2
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				

		1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М	0,50	Не менее 0,75	
		1	1	0	Ширина кабины «К»	М	1,65	Не менее 1,65	
		1	1	1	Глубина кабины «К»	М	1,70	Не менее 1,8	
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	М	0,9	Не менее 0,9	
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Д», «У»	-	да	наружу	п. 5.3.3 рис. Д.11
		1	1	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да		
		1	1	0	Крючки для одежды, кофты и других принадлежностей «К», «О», «С», «Д», «У»	наличие	да		
		0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п. 3.67
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Д», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6, п. 5.5.7
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Д», «У»	наличие	нет		
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
12.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	1	1	Ширина «К»	М	0	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис. Д.11
		0	1	1	Глубина «К»	М	0	Не менее 2,25	
		0	1	1	Ширина двери кабины «К»	М	0	Не менее 0,9	
		0	1	1	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Д», «У»	-	нет	Наружу	п. 5.3.3
		0	1	1	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис. Д.11
		0	1	1	Крючки для одежды, кофты и других принадлежностей «К», «О», «С», «Д», «У»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис. Д.11
		0	1	1	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п. 3.67
		0	1	1	Высота расположения писсуара «К»	М	0	0,4	п. 5.3.3





	0	0	0	Обозначение места стойки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			
	0	0	0	Высота знака обозначения места стойки на вертикальной поверхности	м	0	Не менее 1,5	4.2.1	
7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0						

Заполнил Анкету:

Телефон-200-16-90

Согласовано

Инженер пожарной охраны

Коротеев М.А.

  
подпись)

«08» апреля 2019 г.

Директор

Харин И.Д.

подпись